

Số: 233./CNLK

Long Khánh, ngày 23 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
NƯỚC SẠCH THÀNH PHẨM THÁNG 08/2024

- Tổng số mẫu xét nghiệm (Lý hóa và vi sinh) : 13 mẫu
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn : 13 mẫu
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn giám sát A : 08 chỉ tiêu
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn : 08 chỉ tiêu
- Các chỉ tiêu không đạt : 0 chỉ tiêu

Tháng	Mức độ giám sát	Lý Hóa		Vi Sinh		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng nước không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
08	A	13	100	13	100	
Tổng Cộng:		13	100	13	100	

- **Kết luận:** Chất lượng nước tại các trạm bơm cấp nước của Công ty có các chỉ tiêu đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Trân trọng.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Vĩnh

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1575 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM




Mã số mẫu: 01575.24

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 3
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2024

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Trần Ngọc Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01575.24

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,45 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,10	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00017 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1574 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01574.24	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 6
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 13 tháng 08 năm 2024


KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Quang



KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01574.24

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,38 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,40	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00013 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1584/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01584.24

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 9
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.


KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long


Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2024

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01584.24

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,56 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,14	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00005 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4573/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01573.24	Trang : 1/2
---------------------	-------------


Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Xuân Tân
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 08 năm 2024

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01573.24

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,41 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,04	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00013 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1572/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01572.24	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 11
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 13 tháng 08 năm 2024.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

K. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01572.24

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,46 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,01	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00019 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1576/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01576.24	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Xuân Thanh 2
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Quan



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01576.24

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,39 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,15	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00117 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1581 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM




Mã số mẫu: 01581.24

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh,
Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 4 phường (Xuân Trung)
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2024

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Trần Ngọc Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01581.24

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,25 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,35	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00081 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1577/KQ-KSBT


PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01577.24	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Bảo Quang
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2024

K. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01577.24

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,37 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	8,14	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00125 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1578/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM




Mã số mẫu: 01578.24

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Suối Tre 1
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Trần Ngọc Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01578.24	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clor tự do	Chlorine test	0,44 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	8,10	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00150 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1580 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01580.24	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Núi Tung 1
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2024

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01580.24	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,23 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,38	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00087 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1582 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01582.24	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Núi Tung 2
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2024

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Quang

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 01582.24	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,33 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,58	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00062 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1583 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01583.24

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng bệnh viện
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2024

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01583.24	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clor dư tự do	Chlorine test	0,30 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,53	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00067 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1579/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM




Mã số mẫu: 01579.24	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/08/2024
Ngày trả kết quả : 16/08/2024
Địa điểm lấy mẫu : Giếng ngã 3 Thái Lan, QL 56
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trọng chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2024

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01579.24	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/08/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/08/2024
3	Clor dư tự do	Chlorine test	0,51 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/08/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/08/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/08/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/08/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,51	6,0 - 8,5	06/08/2024
8	Arsenic (As)	SMEWW 3125 B: 2023	0,00044 mg/l	≤ 0,01mg/l	09/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.